



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH

akredytowany

przez Polskie Centrum Akredytacji

certyfikat akredytacji nr AB 023



AB 023

LT

RAPORT Z BADANIA NR LT-322/05

Strona 1 / 1

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Adres: 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-04-71 wew. 223

KLIENT: Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
Wielka Wola 14, 26-333 Paradyż

WYRÓB/OBIEKT: Płytki ceramiczne podłogowe Natural

przyjęty/pobrany do badania dnia 17.03.2005 r. przy protokóle nr LT-322/05/2
badany w dniach od 18.03.2005 r. do 21.03.2005 r.

METODA / PROCEDURA BADANIA: DIN 51130:2004 + LT-40

WYNIKI BADANIA:

Cecha badana

Wyniki badania

Właściwości przeciwpoślizgowe
-kąt akceptowalny, [°]:
-grupa klasyfikacyjna skuteczności
przeciwpoślizgowej:

9,1 ± 0,7

R 9

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA:

Odpowiedzialny za badanie:
inż. Andrzej Nowacki

Kierownik Laboratorium LT
mgr inż. Jacek Popczyk

Podpis

Podpis

Warszawa, dnia 18.04.2005 r.

Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Raport z badań nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.